

信州大学上田キャンパス 月別エネルギー使用量集計表 目次

電気使用量	
集計対象	ページ数
上田キャンパス全体	3
機能機械学棟（A棟）	4
繊維学部図書館（B棟）	5
繊維教育実験実習棟（C棟）	6
事務棟,講義棟（D1,D2棟）	7
先進繊維工学棟（D3棟）	8
講堂（E棟）	9
化学・材料棟（F棟）	10
機能高分子学棟（G棟）	11
感性工学・バイオエンジニアリング棟（H棟）	12
応用生物学棟（I棟）	13
先進ファイバー紡糸棟（J1棟）	14
先進ファイバー紡糸棟（J2棟）	15
国際ファイバー工学研究拠点（K棟）	16
体育館（L棟）	17
マルベリーホール（M棟）	18

総合研究棟（N棟）	19
生命工学研究棟（O棟）	20
農場実験研究棟（P棟）	21
機器分析支援部門棟（R棟）	22
遺伝子実験支援部門棟（S棟）	23
先進植物工場研究教育センター（T棟）	24
Fii施設（U棟）	25
真綿・蚕糸館	26
オープンベンチャーイノベーションセンター（OVIC）	27
武道場	28
課外活動施設	29
人工飼料蚕室	30
薬品庫	31
その他（旧千曲会館、弓道場等）	32

都市ガス使用量	
集計対象	ページ数
上田キャンパス全体	33
機能機械学棟（A棟）	34
繊維学部図書館（B棟）	35
繊維教育実験実習棟（C棟）	36
事務棟（D1棟）	37
講義棟（D2棟）	38
先進繊維工学棟（D3棟）	39
化学・材料棟（F棟）	40
機能高分子学棟（G棟）	41
感性工学・バイオエンジニアリング棟（H棟）	42
応用生物学棟（I棟）	43
先進ファイバー紡糸棟（J1棟）	44
先進ファイバー紡糸棟（J2棟）	45
国際ファイバー工学研究拠点（K棟）	46
体育館（L棟）	47
マルベリーホール（M棟）	48
総合研究棟（N棟）	49
生命工学研究棟（O棟）	50

農場実験研究棟（P棟）	51
機器分析支援部門棟（R棟）	52
遺伝子実験支援部門棟（S棟）	53
先進植物工場研究教育センター（T棟）	54
Fii施設（U棟）	55
真綿・蚕糸館	56
オープンベンチャーイノベーションセンター（OVIC）	57
受電棟	58
警務員室	59

灯油使用量	
集計対象	ページ数
上田キャンパス	60


信州大学上田キャンパス 月別電気使用量集計表

(2026年度 電気使用量)


単位：kWh

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
機能機械学棟	11,615	12,079	14,942										38,637
繊維学部図書館	1,787	1,601	1,929										5,316
繊維教育実験実習棟	1,469	1,701	2,026										5,196
事務棟,講義棟	11,226	10,880	12,400										34,506
先進繊維工学棟	8,179	8,168	9,232										25,579
講堂	513	192	301										1,007
化学・材料棟	39,296	39,835	44,240										123,371
機能高分子学棟	18,626	18,072	19,940										56,639
感性工学・バイオ エンジニアリング棟	14,235	13,649	14,690										42,575
応用生物学棟	29,408	30,603	32,175										92,186
先進ファイバ-紡糸棟(J1)	1,034	1,511	1,678										4,223
先進ファイバ-紡糸棟(J2)	2,274	1,189	1,674										5,137
国際ファイバ-工学研究拠点	4,802	3,968	4,843										13,613
体育館	2,044	1,870	2,099										6,014
マルベリーホール	9,488	10,584	12,285										32,358
総合研究棟	33,536	34,830	38,310										106,676
生命工学研究棟	5,651	8,883	5,556										20,089
農場実験研究棟	7,403	8,026	8,871										24,300
機器分析支援部門棟	6,135	6,283	7,196										19,614
遺伝子実験支援部門棟	12,579	12,646	12,376										37,600
先進植物工場研究教育センター	6,074	5,730	4,667										16,471
Fii施設	24,130	24,352	25,616										74,098
真綿・蚕糸館	658	481	480										1,620
OVIC	11,112	11,517	12,326										34,955
武道場	42	42	53										138
課外活動施設	359	365	395										1,119
人工飼料蚕室	513	2,077	627										3,217
薬品庫	205	383	502										1,091
その他	2,875	2,780	4,319										9,975
合計	267,271	274,298	295,749										837,318


機能機械学棟 月別電気使用量




繊維学部図書館 月別電気使用量




繊維教育実験実習棟 月別電気使用量




事務棟,講義棟 月別電気使用量




先進繊維工学棟 月別電気使用量




講堂 月別電気使用量




化学・材料棟 月別電気使用量




機能高分子学棟 月別電気使用量




感性工学・バイオエンジニアリング棟 月別電気使用量




応用生物学棟 月別電気使用量




先進ファイバー紡糸棟（J1）月別電気使用量




先進ファイバー紡糸棟（J2）月別電気使用量




国際ファイバー工学研究拠点 月別電気使用量







マルベリーホール 月別電気使用量




総合研究棟 月別電気使用量




生命工学研究棟 月別電気使用量




農場実験研究棟 月別電気使用量




機器分析支援部門棟 月別電気使用量




遺伝子実験支援部門棟 月別電気使用量




先進植物工場研究教育センター 月別電気使用量




ファイバーイノベーション・インキュベーター(Fii)施設 月別電気使用量




真綿・蚕糸館 月別電気使用量




オープンベンチャーイノベーションセンター（OVIC）月別電気使用量







課外活動施設 月別電気使用量




人工飼料蚕室 月別電気使用量





その他（旧千曲会館、弓道場等）月別電気使用量




信州大学上田キャンパス 月別都市ガス使用量集計表

(2025年度 都市ガス使用量)


単位：m³

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
機能機械学棟	410	340	693										1,443
繊維学部図書館	136	3	70										209
繊維教育実験実習棟	62	2	1										65
事務棟	344	183	427										955
講義棟	174	413	915										1,502
先進繊維工学棟	598	705	1,743										3,046
化学・材料棟	2,878	2,995	6,669										12,542
機能高分子学棟	1,081	707	2,033										3,821
感性工学・バイオ エンジニアリング棟	1,412	632	1,370										3,414
応用生物学棟	1,990	2,909	5,564										10,463
先進ファイバ-紡糸棟(J1)	0	0	0										0
先進ファイバ-紡糸棟(J2)	1	1	0										2
国際ファイバ-工学研究拠点	1,071	394	504										1,969
体育館	0	0	1										1
マルベリーホール	95	1,199	1,743										3,037
総合研究棟	0	1,704	3,564										5,268
生命工学研究棟	0	2	2										4
農場実験研究棟	22	10	4										36
機器分析支援部門棟	144	23	63										230
遺伝子実験支援部門棟	63	148	457										668
先進植物工場研究教育センター	7	8	2										17
Fii施設	582	321	681										1,584
真綿・蚕糸館	59	5	10										74
OVIC	0	0	0										0
受電棟	1	0	1										2
警務員室	4	1	4										9
合計	11,134	12,705	26,521										50,360


機能機械学棟 月別都市ガス使用量




繊維学部図書館 月別都市ガス使用量




繊維教育実験実習棟 月別都市ガス使用量




事務棟 月別都市ガス使用量




講義棟 月別都市ガス使用量




先進繊維工学棟 月別都市ガス使用量




化学・材料棟 月別都市ガス使用量




機能高分子学棟 月別都市ガス使用量




感性工学・バイオエンジニアリング棟 月別都市ガス使用量




応用生物学棟 月別都市ガス使用量




先進ファイバー紡糸棟（J1）月別都市ガス使用量




先進ファイバー紡糸棟（J2）月別都市ガス使用量




国際ファイバー工学研究拠点 月別都市ガス使用量




体育館 月別都市ガス使用量




マルベリーホール 月別都市ガス使用量




総合研究棟 月別都市ガス使用量




生命工学研究棟 月別都市ガス使用量




農場実験研究棟 月別都市ガス使用量




機器分析支援部門棟 月別都市ガス使用量




遺伝子実験支援部門棟 月別都市ガス使用量




先進植物工場研究教育センター 月別都市ガス使用量



ファイバーイノベーション・インキュベーター(Fii)施設 月別都市ガス使用量




真綿・蚕糸館 都市ガス使用量




※2021年度より運用を開始


オープンベンチャーイノベーションセンター（OVIC）月別都市ガス使用量



受電棟 月別都市ガス使用量



警務員室 月別都市ガス使用量



信州大学上田キャンパス 月別灯油購入量集計表

(2026年度 灯油購入量) ※家蚕飼育・入学試験等実施時の暖房用として、機械蚕室・入試会場にて使用しています。単位：L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
繊維学部	0	0	0										0
合計	0	0	0										0

